

2024 年 3 月 19 日

凹頭架空電纜事故

今天（3 月 19 日）下午約 12 時 21 分，中電的承辦商於元朗為 40 萬伏特供電系統進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條 1 萬 1 千伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。事件中無人受傷。

由於當時 1 萬 1 千伏特架空電纜受損，附近 68 個客戶的電力供應受影響，當中 47 個客戶於下午 1 時 09 分恢復供電，餘下 21 個客戶亦已於下午約 2 時復電。

就事故對客戶及公眾造成不便，中電表示歉意。我們的工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

- 完 -