

2024 年 3 月 30 日

電壓驟降

今天下午約 12 時 28 分，中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客户或會受到電壓驟降影響。

電壓驟降期間，部分客户或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；火警鐘可能出現鳴響；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作，大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。

初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。我們的工程人員正跟進事件，並會密切留意供電狀況。

- 完 -