

2026 年 8 月 13 日

元朗水邊圍邨電力事故最新情況

就日前元朗水邊圍邨的電力事故，中華電力有限公司（中華電力）一直全力跟進事件，現提供最新情況：

根據初步調查，8 月 11 日上午 4 時 22 分，元朗區內的 11 千伏供電系統發生故障，導致水邊圍邨及附近約 2,400 名客戶的電力供應受到影響。事故發生後，中電工程人員立即到場評估及搶修，並採取多項復電方案，包括遙距復電、安排流動發電機，以及鋪設臨時高壓電纜等，務求以最快及最有效方式恢復供電。經搶修後，所有受影響客戶於當天上午 10 時 45 分恢復供電。

初步調查亦顯示，是次事故懷疑與第三方工程干擾有關，但確實成因有待進一步確認，中華電力會繼續跟進。

另外，同日晚上 10 時 31 分，水邊圍邨臨時供電線路出現電力不穩，一度影響邨內約 2,200 名客戶的電力供應。由於當時受影響的大廈透過臨時供電線路維持供電，系統對用電需求變化較為敏感，初步相信是引致臨時供電線路電力不穩的因素之一。經搶修及遙距復電後，於 30 分鐘內為所有受影響客戶恢復供電。

中華電力已於 8 月 12 日下午完成相關的維修工程，並會進一步加固相關供電線路，以加強供電穩定性及電網韌性。

中華電力對受影響的居民帶來不便致歉，亦感謝居民、各政府部門、社區領袖、關愛隊及屋苑管理公司的支持和諒解。

- 完 -