

Hallett

- 燃氣電廠 (蒸餾油為副發電燃料)
- 203兆瓦 (12台燃氣渦輪機)
- 電廠於2002年投產
- 中電全資擁有及營運

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
1. 營運						
輸出電量	百萬度	20	39	30	29	71
天然氣消耗量	兆兆焦耳	348	727	626	595	1,489
燃油消耗量	兆兆焦耳	52	75	1	1	1
發電效能	%	17	18	17	18	16
等效可用率	%	91.5	90.6	86.9	93.3	85.8
2. 氣體排放						
二氧化碳當量 (範疇一及二)	千公噸	23	45	34	33	77
二氧化硫 ⁽¹⁾	千公噸	-	-	-	-	-
氧化氮	千公噸	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
粒狀物 ⁽¹⁾	千公噸	-	-	-	-	-
3. 水						
水抽取量 ⁽²⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
海水	兆立方米	-	-	-	-	-
淡水	兆立方米	-	-	-	-	-
自來水	兆立方米	-	-	-	-	-
水排放量 ⁽³⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
經處理的廢水(排放至海洋)	兆立方米	-	-	-	-	-
經處理的廢水(排放至淡水水體)	兆立方米	-	-	-	-	-
未經處理的廢水(排放至污水系統)	兆立方米	-	-	-	-	-
水回收/循環使用量	兆立方米	-	-	-	-	-
4. 環保符規						
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0	0
5. 廢物管理⁽⁴⁾						
有害廢物						
產量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/2	10/0	0/2	25/14	5/2
循環再造量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/0	0/0	0/2	0/11	0/2
棄置量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/2	10/0	0/0	25/3	5/0
一般廢物						
產量	公噸(固體)/千公升(液體)	19/0	21/0	49/0	26/0	26/0
循環再造量	公噸(固體)/千公升(液體)	2/0	3/0	4/0	3/0	3/0
棄置量	公噸(固體)/千公升(液體)	17/0	19/0	45/0	23/0	23/0

Hallett

- 燃氣電廠 (蒸餾油為副發電燃料)
- 203兆瓦 (12台燃氣渦輪機)
- 電廠於2002年投產
- 中電全資擁有及營運

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
6. 安全						
僱員						
死亡	人數	0	0	0	0	0
總工傷損失日數	日數	0	0	0	0	0
損失工時受傷事故 ⁽⁵⁾	宗數	0	0	0	0	-
職業病 ⁽⁵⁾	宗數	0	0	0	0	-
總工時 ⁽⁵⁾	工時	19,316	17,704	17,323	17,748	-
承辦商						
死亡 ⁽⁵⁾	人數	0	0	0	0	-
損失工時受傷事故 ⁽⁵⁾	宗數	0	0	0	0	-
總工時 ⁽⁵⁾	工時	6,820	5,573	5,085	4,609	-

註:

- (1) 排放量表現為“-”意思是監測到的排放量極少。
- (2) 電廠用水主要為非發電用途，因此沒有監測數據。
- (3) 電廠主要運作並無廢水排放。
- (4) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據已包括承辦商產生的廢物。
- (5) 數據由2014年起匯報。