

江邊

- 水力發電廠
- 發電容量330兆瓦, 水庫庫容1.1兆立方米
- 電廠於2011年投產
- 中電全資擁有及營運

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
1. 營運						
淨輸出電 ⁽¹⁾	百萬度	1,009	1,114	1,208	1,088	1,468
運行系數 ⁽²⁾	%	52.5	56.8	57.8	58.4	68.5
2. 水						
水抽取量	兆立方米	1,414.8	1,567.0	1,675.5	1,521.0	2,066.8
海水 ⁽³⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
淡水- 發電用途	兆立方米	1,414.8	1,567.0	1,675.5	1,521.0	2,066.8
淡水- 非發電用途	兆立方米	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
自來水 ⁽³⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
水排放量	兆立方米	1,414.8	1,567.0	1,675.5	1,521.0	2,066.8
發電用途 (排放至淡水水體)	兆立方米	1,414.8	1,567.0	1,675.5	1,521.0	2,066.8
經處理的廢水(排放至海洋) ⁽³⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
經處理的廢水(排放至淡水水體)	兆立方米	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02
未經處理的廢水(排放至污水系統) ⁽⁴⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
水回收/循環使用量	兆立方米	-	-	-	-	-
3. 環保符規						
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0	0
4. 廢物管理⁽⁵⁾						
有害廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 0	0 / 0	1 / 2	1 / 1	0.1 / 2
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 0	0 / 0	1 / 2	1 / 1	0.1 / 0
一般廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	22 / 0	23 / 0	33 / 0	27 / 0	29 / 0
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 0	1 / 0	10 / 0	3 / 0	3 / 0
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	21 / 0	22 / 0	23 / 0	24 / 0	26 / 0

江邊

- 水力發電廠
- 發電容量330兆瓦, 水庫庫容1.1兆立方米
- 電廠於2011年投產
- 中電全資擁有及營運

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
5. 安全						
僱員						
死亡	人數	0	0	0	0	0
總工傷損失日數	日數	0	0	0	0	0
損失工時受傷事故 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	0	-
職業病 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	0	-
總工時 ⁽⁶⁾	工時	124,416	126,416	123,856	139,152	-
承辦商						
死亡 ⁽⁶⁾	人數	0	0	0	0	-
損失工時受傷事故 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	0	-
總工時 ⁽⁶⁾	工時	157,656	211,712	223,128	207,736	-

註:

- (1) 2016年或之前的數據為上網電量。2017年起，匯報淨輸出電量。
- (2) 運行系數 = 報告期內總運作小時 / 報告期總長度(小時) x 100。
- (3) 不適用於江邊水電。
- (4) 主要為生活廢水, 在電廠內經污水處理系統處理後, 再排放到淡水水體。
- (5) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據不包括承辦商產生的廢物。
- (6) 數據由2014年起匯報。