

# 龍鼓灘

- 燃氣電廠
- 2,525兆瓦 (1 x 337.5兆瓦 和 7 x 312.5兆瓦)
- 電廠於1996年至2006年間投產
- 中電擁有70%權益及營運控制權

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
<b>1. 營運</b>						
輸出電量	百萬度	9,550	9,175	8,899	5,315	5,675
天然氣消耗量	兆兆焦耳	75,747	73,014	71,364	42,433	45,141
燃油消耗量	兆兆焦耳	76	227	117	148	146
發電效能	%	45.3	45.1	44.8	44.9	45.1
等效可用率	%	86.2	81.4	84.8	86.7	86.1
<b>2. 氣體排放</b>						
二氧化碳當量 (範疇一) <sup>(1)</sup>	千公噸	3,923	3,761	3,688	2,295	2,455
二氧化碳 (範疇一) <sup>(1)</sup>	千公噸	3,906	3,745	3,673	2,285	2,447
二氧化硫	千公噸	0.08	0.05	0.05	0.07	0.08
氧化氮	千公噸	1.4	1.6	1.5	0.9	1.1
粒狀物 (總量)	千公噸	0.06	0.06	0.06	0.03	0.04
粒狀物 (可吸入懸浮粒子)	千公噸	0.06	0.06	0.06	0.03	0.04
<b>3. 水</b>						
水抽取量	兆立方米	923.7	934.9	931.2	612.5	668.3
海水	兆立方米	923.4	934.6	930.9	612.3	668.1
淡水 <sup>(2)</sup>	兆立方米	-	-	-	-	-
自來水	兆立方米	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
水排放量	兆立方米	923.5	934.7	931.0	612.4	668.2
冷卻水(排放至海洋)	兆立方米	923.4	934.6	930.9	612.3	668.1
經處理的廢水(排放至海洋)	兆立方米	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
經處理的廢水(排放至淡水水體) <sup>(2)</sup>	兆立方米	-	-	-	-	-
未經處理的廢水(排放至污水系統) <sup>(3)</sup>	兆立方米	-	-	-	-	-
水回收/循環使用量 <sup>(4)</sup>	兆立方米	-	-	-	-	-
<b>4. 環保符規</b>						
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0	0

# 龍鼓灘

- 燃氣電廠
- 2,525兆瓦 (1 x 337.5兆瓦 和 7 x 312.5兆瓦)
- 電廠於1996年至2006年間投產
- 中電擁有70%權益及營運控制權

統計事項	單位	2017	2016	2015	2014	2013
<b>5. 廢物管理<sup>(5)</sup></b>						
有害廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	126 / 128	31 / 256	76 / 97	22 / 967	19 / 92
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	110 / 100	11 / 224	58 / 65	0.3 / 141	0.1 / 80
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	16 / 28	20 / 32	18 / 33	22 / 826	19 / 12
一般廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	12,025 / 0	895 / 0	3,438 / 0	12,509 / 0	1,566 / 0
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	360 / 0	233 / 0	485 / 0	715 / 0	682 / 0
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	11,665 / 0	661 / 0	2,953 / 0	11,794 / 0	884 / 0
<b>6. 安全<sup>(6)</sup></b>						
僱員						
死亡	人數	0	0	0	0	0
總工傷損失日數	日數	0	0	0	0	0
損失工時受傷事故 <sup>(7)</sup>	宗數	0	0	0	0	-
職業病 <sup>(7)</sup>	宗數	0	0	0	0	-
總工時 <sup>(7)</sup>	工時	1,968,165	1,870,155	1,815,968	1,858,816	-
承辦商						
死亡 <sup>(7)</sup>	人數	1	0	0	0	-
損失工時受傷事故 <sup>(7)</sup>	宗數	2	0	2	0	-
總工時 <sup>(7)</sup>	工時	4,966,405	4,358,061	3,980,288	4,343,822	-

## 註:

- (1) 使用的電力在中華電力的設施內生產, 因此範疇二的溫室氣體排放已包括在範疇一內。
- (2) 不適用於龍鼓灘電廠。
- (3) 不適用。廢水在電廠內處理, 再排放到海洋, 並無排放至污水系統。
- (4) 部分經處理的廢水在電廠內循環再用, 但並無定期收集數據。
- (5) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據已包括承辦商產生的廢物, 亦包括在竹篙灣發電廠產生的廢物
- (6) 所有安全數據均為三間青山發電有限公司旗下的電廠之綜合數值。
- (7) 數據由2014年起匯報。

2017數據由香港品質保證局 (HKQAA) 獨立審查。