

# Cathedral Rocks

- 風力發電場
- 發電容量 66 兆瓦
- 風場於 2007 年全面投產
- 中電擁有 50% 權益及營運控制權



統計事項	單位	2016	2015	2014	2013	2012
<b>1. 營運</b>						
輸出電量	百萬度	156	168	177	191	176
可用系數 <sup>(1)</sup>	%	86.0	88.9	92.0	90.3	91.4
容量系數	%	27.9	29.7	31.4	33.9	31.2
<b>2. 水<sup>(2)</sup></b>						
水抽取量	兆立方米	0	0	0	0	0
海水	兆立方米	0	0	0	0	0
淡水	兆立方米	0	0	0	0	0
自來水	兆立方米	0	0	0	0	0
水排放量	兆立方米	0	0	0	0	0
經處理的廢水 (排放至海洋)	兆立方米	0	0	0	0	0
經處理的廢水 (排放至淡水水體)	兆立方米	0	0	0	0	0
未經處理的廢水 (排放至污水系統)	兆立方米	0	0	0	0	0
水回收 / 循環使用量	兆立方米	0	0	0	0	0
<b>3. 環保符規</b>						
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0	0

# Cathedral Rocks

- 風力發電場
- 發電容量 66 兆瓦
- 風場於 2007 年全面投產
- 中電擁有 50% 權益及營運控制權



## 4. 廢物管理<sup>(3)</sup>

有害廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 3	1 / 2	1 / 10	3 / 4	0 / 0
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 3	0 / 2	0 / 10	0 / 4	0 / 0
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 0	1 / 0	1 / 0	3 / 0	0 / 0
一般廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	22 / 0	26 / 0	27 / 0	28 / 0	16 / 2
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	2 / 0	3 / 0	5 / 0	4 / 0	1 / 2
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	20 / 0	23 / 0	22 / 0	24 / 0	15 / 0

## 5. 安全

僱員 - 死亡	人數	0	0	0	0	0
僱員 - 總工傷損失日數	日數	0	0	0	0	0
僱員 - 損失工時受傷事故 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-	-
僱員 - 職業病 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-	-
僱員 - 總工時 <sup>(4)</sup>	工時	2,441	2,308	3,239	-	-
承辦商 - 死亡 <sup>(4)</sup>	人數	0	0	0	-	-
承辦商 - 損失工時受傷事故 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-	-
承辦商 - 總工時 <sup>(4)</sup>	工時	14,496	13,852	14,383	-	-

註：

(1) 風電場的可用系數 = 報告期內系統正常小時 / 報告期總長度 (小時) x 100。

(2) 風電場設有雨水收集池和化糞池，但沒有使用量數據。

(3) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據已包括承辦商產生的廢物。

(4) 數據由 2014 年起匯報。