

資產表現數據

大理漾濞

- 水力發電廠
- 發電容量 49.8 兆瓦，水庫庫容 0.7 兆立方米
- 電廠於 2009 年投產
- 中電全資擁有及營運



統計事項	單位	2016	2015	2014	2013	2012
1. 營運						
上網電量	百萬度	183	123	139	140	125
運行系數 ⁽¹⁾	%	60.9	47.2	49.6	51.7	46.7
2. 水						
水抽取量	兆立方米	1,722.2	1,157.6	1,307.3	1,311.5	1,170.7
海水 ⁽²⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
淡水 - 發電用途	兆立方米	1,722.2	1,157.6	1,307.3	1,311.5	1,170.7
淡水 - 非發電用途	兆立方米	0.001	0.002	0.001	0.001	- ⁽³⁾
自來水 ⁽²⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
水排放量	兆立方米	1,722.2	1,157.6	1,307.3	1,311.5	1,170.7
發電用途 (排放至淡水水體)	兆立方米	1,722.2	1,157.6	1,307.3	1,311.5	1,170.7
經處理的廢水 (排放至海洋) ⁽²⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
經處理的廢水 (排放至淡水水體)	兆立方米	0.001	0.002	0.001	0.001	- ⁽³⁾
未經處理的廢水 (排放至污水系統) ⁽⁴⁾	兆立方米	-	-	-	-	-
水回收 / 循環使用量	兆立方米	0	0	0	0	0
3. 環保符規						
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0	0

資產表現數據

大理漾濞

- 水力發電廠
- 發電容量 49.8 兆瓦，水庫庫容 0.7 兆立方米
- 電廠於 2009 年投產
- 中電全資擁有及營運

4. 廢物管理⁽⁵⁾

有害廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 2	0 / 0	0.5 / 1	0 / 0	0 / 0
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 2	0 / 0	0.5 / 1	0 / 0	0 / 0
一般廢物						
產量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 0	1 / 0	1 / 0	2 / 0	2 / 0
循環再造量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
棄置量	公噸 (固體) / 千公升 (液體)	1 / 0	1 / 0	1 / 0	2 / 0	2 / 0

5. 安全

僱員 - 死亡	人數	0	0	0	0	0
僱員 - 總工傷損失日數	日數	0	0	0	0	0
僱員 - 損失工時受傷事故 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	-	-
僱員 - 職業病 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	-	-
僱員 - 總工時 ⁽⁶⁾	工時	60,948	73,872	88,280	-	-
承辦商 - 死亡 ⁽⁶⁾	人數	0	0	0	-	-
承辦商 - 損失工時受傷事故 ⁽⁶⁾	宗數	0	0	0	-	-
承辦商 - 總工時 ⁽⁶⁾	工時	27,648	26,040	22,504	-	-

註:

- (1) 運行系數 = 報告期內總運作小時 / 報告期總長度 (小時) x 100。
- (2) 不適用於大理漾濞水電。
- (3) 沒有定期收集數據。
- (4) 生活廢水在電廠內處理，並無排放至污水系統。
- (5) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據不包括承辦商產生的廢物。
- (6) 數據由 2014 年起匯報。

2016 數據由香港品質保證局 (HKQAA) 獨立審查。