

## 資產表現數據

## 蓬萊一期

- 風力發電場
- 發電容量 48 兆瓦
- 風場於 2012 年投產
- 中電全資擁有及營運



統計事項	單位	2016	2015	2014	2013
<b>1. 營運</b>					
上網電量	百萬度	94	92	91	100
可用系數 <sup>(1)</sup>	%	99.8	99.7	99.7	97.7
容量系數	%	22.4	22.0	21.3	24.6
<b>2. 環保符規</b>					
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0	0	0
<b>3. 水及廢物<sup>(2)(3)</sup></b>					
<b>4. 安全</b>					
僱員 - 死亡	人數	0	0	0	0
僱員 - 總工傷損失日數	日數	0	0	0	0
僱員 - 損失工時受傷事故 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-
僱員 - 職業病 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-
僱員 - 總工時 <sup>(4)</sup>	工時	55,152	54,688	60,624	-
承辦商 - 死亡 <sup>(4)</sup>	人數	0	0	0	-
承辦商 - 損失工時受傷事故 <sup>(4)</sup>	宗數	0	0	0	-
承辦商 - 總工時 <sup>(4)</sup>	工時	28,400	30,040	26,992	-

註：

(1) 風電場的可用系數 = 報告期內系統正常小時 / 報告期總長度 (小時) × 100。

(2) 水抽取及排放量為生活用水，數量極少。

(3) 產生的廢物為生活垃圾，數量極少。

(4) 數據由 2014 年起匯報。

2016 數據由香港品質保證局 (HKQAA) 獨立審查。