

資產表現數據

西村

- 太陽能發電廠
- 發電容量 84 兆瓦
- 一期及二期太陽能發電廠分別於 2014 年及 2015 年投產
- 中電全資擁有及營運



統計事項	單位	2016	2015 ⁽¹⁾
1. 營運			
上網電量	百萬度	164	89
容量系數	%	22.2	25.4
運行系數 ⁽²⁾	%	49.9	57.2
2. 水⁽³⁾			
3. 環保符規			
引致罰款或遭起訴的違規	宗數	0	0
環保超標及其他違規	宗數	0	0
4. 廢物管理⁽⁴⁾			
有害廢物			
產量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/0	0/0
循環再造量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/0	0/0
棄置量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/0	0/0
一般廢物			
產量	公噸(固體)/千公升(液體)	4/0	4/0
循環再造量	公噸(固體)/千公升(液體)	0/0	0/0
棄置量	公噸(固體)/千公升(液體)	4/0	4/0

資產表現數據

西村

- 太陽能發電廠
- 發電容量 84 兆瓦
- 一期及二期太陽能發電廠分別於 2014 年及 2015 年投產
- 中電全資擁有及營運



5. 安全

僱員 - 死亡	人數	0	0
僱員 - 總工傷損失日數	日數	0	0
僱員 - 損失工時受傷事故	宗數	0	0
僱員 - 職業病	宗數	0	0
僱員 - 總工時	工時	36,108	39,936
承辦商 - 死亡	人數	0	0
承辦商 - 損失工時受傷事故	宗數	0	0
承辦商 - 總工時	工時	80,136	57,200

註:

(1) 2015 年數據只包括西村一期太陽能發電廠。2016 年起，數據包括西村一期及二期太陽能發電廠。

(2) 運行系數 = 報告期內總運作小時 / 報告期總長度 (小時) × 100。

(3) 水抽取及排放量為生活用水，數量極少。

(4) 有害廢物和一般廢物根據當地法例進行分類。數據不包括承辦商產生的廢物。

2016 數據由香港品質保證局 (HKQAA) 獨立審查。